

**Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**Amiens, le 26 avril 2018**

Madame le Maire  
MAIRIE DE PLACHY BUYON  
MAIRIE  
  
80160 PLACHY BUYON

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

**PLACHY BUYON**

|                              |             |             |                                      |                                                 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>---</b>                   | <b>Type</b> | <b>Code</b> | <b>Nom</b>                           | <b>Prélevé le :</b> lundi 16 avril 2018 à 14h46 |
| <b>Prélèvement</b>           |             | 00085707    |                                      | <b>par :</b> THIBAUT LANFRANC DE PANTHOU        |
| <b>Unité de gestion</b>      |             | 0427        | PLACHY BUYON                         | <b>Type visite :</b> D1                         |
| <b>Installation</b>          | UDI         | 001976      | PLACHY BUYON UDI                     |                                                 |
| <b>Point de surveillance</b> | P           | 0000000633  | CENTRE BOURG                         |                                                 |
| <b>Localisation exacte</b>   |             |             | MAIRIE 2 RUE COMMANDANT ANDRE DODART |                                                 |
| <b>Commune</b>               |             |             | PLACHY BUYON                         |                                                 |

**Analyse laboratoire**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET DE RECHERCHE DE L' AISNE, LAON 0204

Type de l'analyse : PCLAT

Code SISE de l'analyse : 00085822

Référence laboratoire : H\_CS18.4817.3

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

**DIVERS MINÉRAUX**

Perchlorate

<1 µg/L

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00085707)**

L'analyse n'a pas détecté la présence de perchlorate.